

Предписание № 14/1/20

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3
«Тополек» пос. Первомайский Минераловодского района

от 01.03.2021г.

№	Содержание пунктов предписания	Срок устранения нарушения	Основание(я) предписания	Результаты исполнения предписания
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) до их замены в установленном порядке	01.03.2022	п.54 правил противопожарного режима РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479	Произведена замена автоматической пожарной сигнализации
2.	Предоставить техническую документацию на системы пожарной защиты	01.03.2023	п.54 правил противопожарного режима РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479	Предоставлена техническая документация на новую систему пожарной безопасности в ДОУ
3.	Разработать инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с установленными требованиями	01.03.2023	п.2 правил противопожарного режима РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479	Инструкции разработаны в соответствии с требованиями